

タップ孔加工図（点検口側より見る）

種　別	型　番	適用ドアサイズ	
		巾X高さ（mm）	重量（kg）
ストップ付	SLS-2KD60	600~1300 X2400	60以下 (2枚合計)

注記
1. 本図は点検口から見ています。
2. 本図はSLS−2KD60の鋼製枠・木扉用の参考納り図です。
   レールを取付するネジ（＋トラス小ネジM5X14L）を別途手配してください。
3. ストップ装置とMHO−2の併用はできません。
4. 戸当りは必ず設置してください。
5. 適用ドア寸法はDW=600~1300mm、ドア重量60kg（2枚合計）以下としてください。
6. 外れ止め金具は、扉を吊込む時には取り外し、吊込み後は必ず取付けてください。
7. レールには150mmピッチで取付け穴があいていますが、取付けは戸先側の基準位置から300mmピッチでビス止めしてください。
   ただし、レール残り寸法が155mm以上ある場合、300mmピッチの取り付け以外に最も戸尻側の取付穴（300mmピッチの最後から150mmの位置）にも必ずビス止めしてください。
8. （　）内寸法は参考寸法を示します。

リョービ株式会社	製品名	種　別	機　種	作　成	改　訂
	引戸クローザ		SLS-2KD60鋼製枠・SLM-2KD60鋼製枠（MHO-2オプション）	2021年11月12日	1